

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Résultat à afficher en mairie

Destinataires

MADAME LA DIRECTRICE - ARS DD 36

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARDENTES

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - C AGGLO CHATEAUROUX METROPOLE

MADAME, MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ GRAND OUEST

CHATEAUROUX METROPOLE NORD ET EST

Prélèvement 00092487
Installation TTP 000009 STATION DU 4
Point de surveillance P 0000000010 STATION DU 4
Localisation exacte ROBINET SORTIE STATION

Commune ARDENTES
Prélevé le : lundi 06 octobre 2025 à 11h42
par : KAR
Type visite : AU

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Chlore libre
Chlore total

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
14.0 °C				25.00
7.8 unité pH			6.50	9.00
0.28 mg(Cl2)/L				
0.29 mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Type de l'analyse : AUTRE

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS

3703

Code SISE de l'analyse : 00109066

Référence laboratoire : 2509056906-AUTRE00109066

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)

50

mg/L

50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00092487)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,
le 8 octobre 2025

P/ La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire
L'ingénieur d'études sanitaires
Timothée MARTEL